



AC 117

INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawczy

01-330 Warszawa, ul. Mory 8

tel. +48 22 34 51 299

fax. +48 22 836 63 63

instytut.energetyki@ien.com.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

NR 097/2020

Wydanie nr 01 z dnia 30.11.2020 r.

**Nazwa i adres
posiadacza certyfikatu:**

HAPAM Poland Sp. z o.o.
ul. W. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź

Nazwa wyrobu:

Odłącznik poziomo-obrotowy z opcjonalnie nbudowanym
uziemnikiem

Typ (odmiany):

SGF: 72,5 ...; 123...; 145...; 245.../ TEC: 72,5; 123; 145; 245

Producent:

HAPAM Poland Sp. z o.o.
ul. W. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź

**Podstawowe parametry
i zastosowanie:**

Według załącznika
Odłączniki przeznaczone do łączenia obwodów wysokiego napięcia
na stacjach energetycznych

**Wyrób spełnia wymagania
zawarte w:**

PN-EN IEC 62271-102:2018-10, PN-EN 62271-1:2017-02

**Zgodnie z raportem
wykonanym przez:**

Instytut Energetyki

Nr raportu z oceny wyrobu:

DZC/160c/E/2020-1

Okres ważności:

od 30 listopada 2020 do 29 listopada 2023

Prawo do posługiwania się certyfikatem zgodności w okresie jego ważności dotyczy wyłącznie:

- tych egzemplarzy, które spełniają wyżej określone wymagania i posiadają identyczne właściwości (parametry) jak wzory/próbki przedstawione do badań,
- posiadacza certyfikatu lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Zestawienie przypisanych parametrów wyrobu zawierają załączniki do niniejszego certyfikatu.

Liczba załączników: 2

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBU TYPU PC_1a (Program typu 1a wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01)
(właściwości wyrobu potwierdzone badaniami typu)



z up. DYREKTORA
INSTYTUTU ENERGETYKI

dr inż. Andrzej Sławiński

Warszawa, dnia 30.11.2020 r.